

Câmara Municipal de Trancoso

EDITAL

Amílcar José Nunes Salvador, Presidente da Câmara Municipal de Trancoso: De acordo com o ponto 3 do artigo 17º do Capítulo III do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, publicam-se os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade da água distribuída pela rede de abastecimento público do concelho de Trancoso no 2º trimestre de 2016.



Entidade Gestora: Águas da Teja, S.A.
Concelho: Trancoso
Amostra: Água para Consumo Humano

RELATÓRIO RESUMO TRIMESTRAL

Divulgação dos Resultados

Período 2º Trimestre
Ano 2016


Controlo	Parâmetro	Unidade	VP	Nº Análises		Valor		% Cumprimento	
				Previstas	Realizadas	Mínimo	Máximo	Frequência	VP
ROTINA I	Desinfectante residual	mg/L	-	15	15	0,26	0,55	100,00%	100,00%
	Escherichia coli (E. coli)	Nº/100 ml	0	15	15	0	0	100,00%	100,00%
	Bactérias coliformes	Nº/100 ml	0	15	15	0	0	100,00%	100,00%
ROTINA II	Amónio	mg NH4/l	0,5	6	6	<0,10	<0,10	100,00%	100,00%
	Número de colónias a 22 °C	Nº/ml	SAA	6	6	0	0	100,00%	100,00%
	Número de colónias a 37 °C	Nº/ml	SAA	6	6	0	4	100,00%	100,00%
	Condutividade a 20°C	µS/cm	2500	6	6	<30	118	100,00%	100,00%
	Cor	mg/l PtCo	20	6	6	<6	<6	100,00%	100,00%
	pH	Unidades de pH	>6,5 <9	6	6	6,1	8,7	75,00%	100,00%
	Manganês	µg/l	50	6	6	<10	23	100,00%	100,00%
	Oxidabilidade	mg/l O2	5	6	6	<2	<2	100,00%	100,00%
	Cheiro a 25°C	Factor de Diluição	3	6	6	<1	<1	100,00%	100,00%
	Sabor a 25°C	Factor de Diluição	3	6	6	<1	<1	100,00%	100,00%
	Turvação	UNT	4	6	6	<0,80	1,2	100,00%	100,00%
	Alumínio	µg/l	200	2	2	35	41	100,00%	100,00%
	Clostridium perfringens	Nº/ml	0	3	3	0	0	100,00%	100,00%
	Nitritos	mg/l NO2	0,5	3	3	<0,04	<0,04	100,00%	100,00%
	Antimónio	µg/l	5	2	2	<3,0	<3,0	100,00%	100,00%
	Arsénio	µg/l	10	2	2	<3,0	<3,0	100,00%	100,00%
	Benzeno	µg/l	1	2	2	<0,20	<0,20	100,00%	100,00%
	Benzo(a)pireno	µg/l	0,01	2	2	<0,0050	<0,0050	100,00%	100,00%
	Boro	µg/l	1	2	2	<0,010	<0,010	100,00%	100,00%
	Bromatos	µg/l	25	2	2	<5,0	<5,0	100,00%	100,00%
Cádmio	µg/l	5	2	2	<1,5	<1,5	100,00%	100,00%	
Chumbo	µg/l	25	2	2	<3,0	<3,0	100,00%	100,00%	
Cianetos	µg/l	50	2	2	<5	<5	100,00%	100,00%	
Clóretos	mg/l Cl	250	2	2	<10,0	19,1	100,00%	100,00%	
Cobre	mg/l	2	2	2	<0,1	<0,1	100,00%	100,00%	
Crómio	µg/l	50	2	2	<6,0	<6,0	100,00%	100,00%	
1,2-dicloroetano	µg/l	3	2	2	<0,750	<0,750	100,00%	100,00%	
Enterococos	Nº/100 ml	0	3	3	0	0	100,00%	100,00%	
Fluoretos	mg/l	1,5	2	2	<0,30	<0,30	100,00%	100,00%	
Mercurio	µg/l	1	2	2	<0,3	<0,3	100,00%	100,00%	
Níquel	µg/l	20	2	2	<6,0	<6,0	100,00%	100,00%	

N
S
P
E
C
C
Ã
O


Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos(HAPs)- Total Cálculo	µg/l	0,1	2	2	<0,08	<0,08	100,00%	100,00%
Benzo(b)fluoranteno	µg/l	-	2	2	<0,020	<0,020	100,00%	100,00%
Benzo(k)fluoranteno	µg/l	-	2	2	<0,020	<0,020	100,00%	100,00%
Benzo(ghi)perileno	µg/l	-	2	2	<0,020	<0,020	100,00%	100,00%
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	-	2	2	<0,020	<0,020	100,00%	100,00%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cálculo	µg/l	10	2	2	<0,30	<0,30	100,00%	100,00%
Tetracloroeteno	µg/l	-	2	2	<0,20	<0,20	100,00%	100,00%
Tricloroeteno	µg/l	-	2	2	<0,10	<0,10	100,00%	100,00%
Sódio	mg/l	200	2	2	7,8	9,2	100,00%	100,00%
Tri-halometanos total (THM) - Total Cálculo	µg/l	150	2	2	7,65	25,4	100,00%	100,00%
Clorofórmio	µg/l	-	2	2	3,12	18,7	100,00%	100,00%
Bromodiorometano	µg/l	-	2	2	2,6	4,7	100,00%	100,00%
Dibromoclorometano	µg/l	-	2	2	1,9	2,06	100,00%	100,00%
Bromofórmio	µg/l	-	2	2	<0,20	<0,20	100,00%	100,00%
Ferro	µg/l	200	2	2	<40	58	100,00%	100,00%
Sulfatos	mg/l	250	2	2	<3,0	<3,0	100,00%	100,00%
Cálcio	mg/l	-	2	2	1,3	27	100,00%	100,00%
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	-	2	2	28	54	100,00%	100,00%
Magnésio	mg/l	-	2	2	0,3	0,5	100,00%	100,00%
Nitratos	mg/l NO ₃	50	6	6	<2,2	5,3	100,00%	100,00%
Selénio	µg/l	10	2	2	<1,0	<1,0	100,00%	100,00%
alfa -Total	Bq/l	0,1	3	3	<0,04	0,07	100,00%	100,00%
beta - Total	Bq/l	1	3	3	<0,08	0,25	100,00%	100,00%
Radão	Bq/l	500	3	3	15,9	51,5	100,00%	100,00%

Legenda: SAA - Sem Alteração Anormal, VP - Valor Paramétrico Definido pela Legislação em Vigor
Zonas de Abastecimento Abrangidas: Toda a área de concessão do Concelho de Trancoso

Nota: Pode consultar o detalhe das análises realizadas, na nossa página da Internet; www.aguasdateja.pt, ou no nosso escritório, sito na Av. das Comunidades Europeias n° 39, 6420 - 044- Trancoso

Trancoso, 25 de agosto de 2016
 O Presidente da Câmara Municipal,

(Amílcar José Nunes Salvador)


(Amílcar José Nunes Salvador)